

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Лихославль и Лихославльскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Лихославль
(место составления акта)

“ 11 ” сентября 20 19 г.
(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 82

По адресу: 171205 Тверская область, Лихославльский район, пос. Калашниково, ул. Ленина, д. 4
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя Главного государственного инспектора Тверской
области по пожарному надзору Евсеева Д.А. от 20.08.2019 г. № 82

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Светлячок» пос. Калашниково Лихославльского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ___ ” _____ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут 27 августа 2019 года по 15 часов 00
минут 11 сентября 2019 года, общее время проверки
11 рабочих дней


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по г. Лихославль
и Лихославльскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Цветкова Е.Г.  27.08.2019 г. 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Комаров Максим Викторович - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Лихославль и Лихославльскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области – Главный государственный
инспектор г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору,

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад «Детский сад «Светлячок» пос. Калашниково, Лихославльского района Цветкова Екатерина Геннадьевна.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Автоматические установки пожарной сигнализации, смонтированные в здании садика не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. (основания ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 1.1, приложение А свод правил СП 5.13130.2009 системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования) – ответственный: заведующая МДОУ «Детский сад «Светлячок» пос. Калашниково Лихославльского района Цветкова Е.Г.
2. Двери, ведущие из актового зала в лестничную клетку не имеют механизмов для самозакрывания (основание п. 37.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы) – ответственный: заведующая МДОУ «Детский сад «Светлячок» пос. Калашниково Лихославльского района Цветкова Е.Г.
3. На остекленных дверях в детском саду не предусмотрены защитные решетки высотой не менее 1,2 м (основания ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 5.2.27 Свода правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы) – ответственный: заведующая МДОУ «Детский сад «Светлячок» пос. Калашниково Лихославльского района Цветкова Е.Г.
4. Ширина эвакуационного выхода из группы «Яселька» менее 1,2 метра (основания ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., п. 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы) – ответственный: заведующая МДОУ «Детский сад «Светлячок» пос. Калашниково Лихославльского района Цветкова Е.Г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 82/1/47 от 11.09.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” сентября 20 19 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____