

ПРЕДПИСАНИЕ № 64
должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 28 » мая 2018 г.

г. Торжок
(место выдачи)

Махоркина Светлана Алексеевна - старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок»
пгт.Калашниково Лихославльского района

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

Адрес местонахождения: Тверская область, Лихославльский район, пос.Калашниково, ул.Ленна, д.41.

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя)

ОГРН 1066915001427 зарегистрирован 27.01.2006 года межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №8 по Тверской области

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального
предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения установлено следующее:

1. В нарушение п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в пищеблоке нарушаются правила мытья кухонной посуды, а именно: посуда моется в первой секции ванны без погружения в воду, отсутствуют заглушки, а должна мыться с соблюдением следующего режима: в первой секции мытье щетками водой с температурой не ниже 40 градусов Цельсия с добавлением моющих средств.
2. В нарушение п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»- в пищеблоке не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно: на одном столе с маркировкой «овощи сырые, овощи вареные» осуществляется нарезка сырых и вареных овощей; нарезка сырых овощей осуществляется на разделочном столе в производственном цехе для приготовления и раздачи готовой пищи.
3. В нарушение п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»-в пищеблоке разделочные столы цельнометаллические имеют дефекты поверхности, неровные.
4. В нарушение п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»-в пищеблоке отсутствует мойка для обработки куриных яиц.

6. В нарушение п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- на территории ДООУ на всех игровых площадках не оборудованы тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков.
7. В нарушение п.4.11;6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- в детском учреждении дневной сон детей осуществляется в групповой на двухъярусных кроватях, а должны быть: раскладные кровати с жестким ложем или трансформируемые (выдвижные, выкатные) одно-трехуровневые.
8. В нарушение п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- в помещениях детского сада (кроме подготовительной гр. № 3, подготовительной гр. № 1, младшей гр. № 1) оконные блоки требуют замены, старые, остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол своевременно не проводится.
9. В нарушение п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» стены помещений детского сада (раздевальная и групповая подготовительной гр. № 2, групповая подготовительной группы № 1 , средняя группа № 1, старшая группа № 1, младшая группа № 2, средняя группа № 2, ясельная группа № 1, стена и угол на лестнице, в вестибюле 2 здания негладкие), имеют дефекты отделки, не доступны для проведения уборки влажным способом и дезинфекции.
10. В нарушение п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- пол помещений детского сада (приемная подготовительной группы № 1, подготовительная гр № 3, средняя гр № 1, старшая гр № 1, коридор на 1 этаже первого здания) имеет неровности, покрыт линолеумом, линолеум старый, местами рваный, не доступный для уборки влажным способом и дезинфекции.
11. В нарушение п.6.16.1; 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»- - умывальные раковины в туалетных детей не обеспечены подводкой горячей водой .
12. В нарушении п.4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в первом здании детского сада буфетные в группах оборудованы 1-гнездовой мойкой и тазом для мытья посуды;
13. В нарушение п.6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в умывальных групповых отсутствуют душевые поддоны.
14. В нарушение п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в медицинском кабинете поверхность потолка имеет дефекты отделки (шелушится краска), что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
15. В нарушение п.5.6 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в прививочном кабинете умывальники не оборудованы установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением;
16. Уровни искусственной освещенности приемной первой младшей группы, в игровой второй младшей группы и в приемной старшей группы №2 не приведены в соответствие с санитарными нормами, замена ламп не проводилась, нарушение п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

(указать положения нормативных правовых актов,

предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «18» апреля 2019 г.:

1. В пищеблоке соблюдать правила мытья кухонной посуды, моечную ванну для мытья посуды обеспечить заглушкой.
2. В пищеблоке исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно: приобрести стол «овощи сырые» и установить в зоне для обработки сырой продукции. Нарезку сырых и вареных овощей осуществлять на разных промаркированных столах.
3. В пищеблоке заменить разделочные столы с дефектами поверхности.
4. В пищеблоке в зоне для обработки сырой продукции установить мойку для обработки куриных яиц.
5. Провести ремонт стен в пищеблоке.
6. На территории ДООУ на всех игровых площадках оборудовать теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков.
7. В детском учреждении дневной сон детей осуществлять на раскладных кроватях с жестким ложем или трансформируемых (выдвижные, выкатные) одно-трехуровневых.
8. Заменить оконные рамы: в помещениях детского сада (кроме подготовительной гр. № 3, подготовительной гр. № 1, младшей гр. № 1).
9. Провести ремонт стен помещений детского сада (раздевальная и групповая подготовительной гр. № 2, групповая подготовительной группы № 1, средняя группа № 1, старшая группа № 1, младшая группа № 2, средняя группа № 2, ясельная группа № 1, стена и угол на лестнице, в вестибюле 2 здания негладкие).
10. Заменить линолеум в приемной подготовительной группы № 1, подготовительной группе № 3, средней группе № 1, старшей группе № 1, коридоре на 1 этаже первого здания).
11. Умывальные раковины в туалетных детей не обеспечены подводкой горячей водой.
12. В первом здании детского сада буфетные в группах оборудованы 2-гнездными моечными ваннами.
13. В умывальных иметь душевые поддоны.
14. Устранить дефекты поверхности потолка в медицинском кабинете.
15. В прививочном кабинете умывальники оборудовать установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением.
16. Уровни искусственной освещенности приемной первой младшей группы, в игровой второй младшей группы и в приемной старшей группы №2 привести в соответствие с санитарными нормами.

(указать требования, предписываемые к выполнению

и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок»
пгт.Калашниково Лихославльского района

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке

по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010,
тел./факс 8 (48251) 9-19-10

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до
«18» апреля 2019 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в
течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской
области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822)
342211/356185.


Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного
судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет
установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

Махоркина С.А.
(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « _____ » _____ 20 _____ г.

(направлена)

Тверская область,
Лихославльский район,
пгт.Калашниково, ул.Ленина,
д.41

(подпись)

(расшифровка подписи)